

		【修正日】平成30年 1月31日
【大分類】設計一般	【小分類】桁橋	【作成日】平成20年 4月 1日
【Q-11】 PC鋼棒φ40の定着間隔と縁端距離はどのようにすればよいか。		

【キーワード】 PC鋼棒, 定着間隔, 縁端距離

【A-11】 「プレストレストコンクリート工法 設計施工指針」(土木学会 コンクリートライブラリー66)4.3によると、「定着体の最小間隔およびコンクリート縁までの最小距離については、原則として試験によって定めなければならない。」とあるが、規定値がない場合には、各鋼材メーカーにて行った実験から設定した値が使用されているのが一般的である。
--

【参考文献】
コンクリートライブラリー66号 プレストレストコンクリート工法 設計施工指針:(社)土木学会 (平成3年4月)